

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam

iż w dniu 14.03.2019 r., zostało wydane postanowienie nr GK.6220.4.2019.DM o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa beztlenowo – tlenowej oczyszczalni ścieków dla „BROWARU NAMYSŁÓW” Sp. z o.o. zakładu produkcyjnego w Namysłowie przy ul. Bolesława Chrobrego 26”** planowanego na działce nr 828/1 obręb Namysłów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie beztlenowo - tlenowej oczyszczalni ścieków dla „Browaru Namysłów” Sp. z o.o. Inwestycja polega na budowie nowego zbiornika (T104) ścieków surowych o pojemności maksymalnie 600 m³, wraz z wyposażeniem. Budowa nowego zbiornika wynika z konieczności lepszego uśrednienia składu i ilości ścieków surowych. Przy obecnej zmienności ścieków i nierównomierności ich zrzutów, istniejące na terenie eksploatowanej oczyszczalni ścieków zbiorniki ścieków surowych o sumarycznej pojemności 450 m³ nie zapewniają wymaganego stopnia retencji uśrednienia składu i ilości ścieków. Przedkłada się to na okresowe zbyt duże wahania parametrów procesowych oczyszczalni. Budowa nowego zbiornika wyeliminuje występujące wahania paramentów procesu. Nowy zbiornik będzie współpracował z istniejącymi zbiornikami ścieków surowych poprzez ich wspólne połączenie hydrauliczne. Zbiornik wykonany będzie w technologii skręcanej z płaszców blachy kwasoodpornej. Zbiornik izolowany będzie wełną mineralną o grubości 15 cm z płaszczem z blachy aluminiowej. Nowo powstający zbiornik wyposażony będzie w dach celem eliminacji uciążliwości zapachowej. Fundament zbiornika będzie wykonany na głębokość ok. 1 m. Sieci technologiczne prowadzone pod powierzchnią terenu będą wykonane z rur PEHD. Montaż rurociągów wykonywany będzie w wykopach otwartych, pod nawierzchnią utwardzoną rurociągi będą układane metoda bezwykopową (przewiert sterowany) lub wykopową. Zawartość nowoprojektowanego zbiornika będzie stale mieszana, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. W tym celu zainstalowane zostanie mieszadło mechaniczne, analogiczne jak w pozostałych istniejących zbiornikach.

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Namysłów, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2014 r., poz. 1336). Planowana inwestycja znajduje się na terenie, oznaczonym symbolem przeznaczenia: 1UP, 1ZP.

- W ramach inwestycji planuje się wykonać:
- montaż nowego zbiornika na ścieki surowe (T104),
 - doprowadzenie podziemnych rurociągów ze ściekami surowymi do zbiornika,
 - zmianę lokalizacji istniejącej pochodni biogazu F601.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie/Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania.

Sprawę prowadzi:

Dominika Maryniak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 49, e-mail: dominika.maryniak@namyslow.eu

*Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania*