# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
## w NAMYSŁOWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel. / fax 77 419 04 80, 77 419 04 81, 77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl, http://www.pssenamyslow.pis.gov.pl



URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE
Data wpł. 2016 -03- 22
7398/449
Nr .....


HK.43260.1.30.2016.RU

Namysłów, 21.03.2016 r.

Dekretowano: 23. 03. 2016 data podpis

Dekretowano: 24. 03. 2016 data podpis

**Wg rozdzielnika**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie przesyła obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gmin powiatu namysłowskiego za 2015 r., sporządzoną na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Załączniki:

1. Obszarowa ocena jakości wody za 2015 r.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Namysłowa
   ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
2. Wójt Gminy Domaszowice
   ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
3. Wójt Gminy Pokój
   ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
4. Wójt Gminy Świerczów
   ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
5. Wójt Gminy Wilków
   ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Do wiadomości :

1. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NAMYSŁOWIE
lek. med. Bożena Korczowska-Kałukowska


Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
Sprawę prowadzi: Renata Urbańska

e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
http://pssenamyslow.pis.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NAMYSŁOWIE
ul. Piłsudskiego 13
46-100 Namysłów

**Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu namysłowskiego za 2015 r. (wydana na podstawie § 20.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U z 2015 r., poz. 1989)**

| Lp. | Producent wody (nazwa, adres) | Wodociąg/strefa zaopatrzenia | Produkcja wody ($m^3$/d) | Liczba zaopatrywanej ludności (tys.) | Uzdatnianie wody | Ocena jakości wody | Kwestionowane parametry, przekroczenia | Działania naprawcze prowadzone przez administratora wodociągu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GMINA NAMYSŁÓW** | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie | **Namysłów** | 3277 | 24,049 | napowietrzanie filtracja | przydatna do spożycia | brak | - |
| 2. | | **Jakubowice** | 664 | 7,600 | napowietrzanie filtracja | przydatna do spożycia | brak | - |

**W 2015 r. w żadnym z wodociągów na terenie gminy Namysłów nie wystąpiło zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, a woda ujmowana do spożycia nie wymaga stałej bądź okresowej dezynfekcji.**

Namysłów, 21.03.2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NAMYSŁOWIE
lek. med. Bożena Korczowska-
-Kułakowska