



Urząd Miejski w Namysławie

Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 12.10.2016 r.

ZP.271.60.2016.AH

Odpowiedź na zapytanie

dot.: przetargu nieograniczonego na *modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. B. Prusa w Namysławie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W. S. Reymonta w Namysławie oraz modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie*

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści, odpowiada:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED ze zintegrowanym źródłem światła w postaci paneli LED (zamiast opraw ze świetlówkami liniowymi LED)
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED ze zintegrowanym źródłem światła. Zostało to ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Czy Zamawiający dopuszcza, w oprawach w których obecnie są zamontowane żarówki, wymianę samych źródeł na żarówki LED, bez wymiany całej oprawy?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza wymiany samych źródeł na żarówki LED.
3. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie nowej instalacji lub wymiana istniejących opraw oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego?
Odp. W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji w minimalnym i niezbędnym zakresie, który będzie wynikał z wykonanej przez oferenta dokumentacji oświetleniowej dla poszczególnych pomieszczeń (Dialux lub Relux), zgodnie z normą oświetleniową PN-EN 12464-1:2012.
4. Czy zamawiający przewiduje konieczność zmiany lokalizacji lub ilości nowych opraw, czy też wymianę istniejących opraw na nowe w stosunku 1:1 bez zmiany ich lokalizacji.
Odp. Zamawiający dopuszcza zmiany lokalizacji opraw LED. Ilość opraw LED będzie wynikać z dokumentacji oświetleniowej dla poszczególnych pomieszczeń, wykonanej zgodnie z normą oświetleniową PN-EN 12464-1:2012.
5. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, iż w zakresie przedmiotu zamówienia jest wymiana łącznej ilości 1265 opraw (ilość podana w PFU jako przybliżone określenie ilości opraw do wymiany) lub precyzyjne podanie ilości opraw, które podlegają wymianie.
Odp. Określenie dokładnej ilości opraw podlegających wymianie będzie wynikać z wykonanej przez oferenta inwentaryzacji oświetlenia.
6. Zgodnie z punktem 6.13 SIWZ dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało:
 - a) wykonane należycie w szczególności z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w przypadku robót budowlanych są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 - b) wykonane lub są wykonywane należycie w przypadku dostaw lub usług są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych są wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W związku z powyższym proszę o precyzyjne podanie jakich wymagań mają powyższe dokumenty potwierdzać spełnienie.

Odp. Zamawiający nie określił w pkt. 5 SIWZ warunku udziału w postępowaniu.

7. Proszę o zmianę w §11 Wzoru Umowy – ZATRUDNIENIA NA PODSTWIE UMOWY O PRACĘ poprzez dopuszczenie do realizacji zamówienia części osób, które nie będą zatrudnione na umowę o pracę oraz ograniczenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę jedynie do osób kluczowych dla realizacji zamówienia, tj. kierownika robót elektrycznych.

Odp. §11 Wzoru Umowy – ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ **bez zmian.**

8. Proszę o zmianę w §8 Wzoru Umowy – WARUNKI PŁATNOŚCI pkt 5 na:

Wykonawca wraz z fakturą przedkłada oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), **których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.** Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo

Odp. §5 pkt. 5 Wzoru Umowy – WARUNKI PŁATNOŚCI **bez zmian.**

Do wiadomości:

1. a/a.

KK/KK

Katarzyna Kulej

Stanowisko

ds. zamówień publicznych