



Urząd Miejski w Namysłowie

Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 24.03.2017 r.

ZP.271.28.2017.AH

Odpowiedź na zapytanie

dot.: przetargu nieograniczonego na *budowę oświetlenia ulicznego ul. Sycowskiej w Namysłowie*

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści:

1. Jaka ma być klasa ochronności opraw 1 czy 2 ?.
2. Czy oprawa ma mieć zaprogramowaną regulację strumienia światła ?.

wyjaśnia, że:

Ad. 1 Klasa ochronności I.

Ad. 2 Nie jest wymagane zaprogramowanie regulacji strumienia światła.

KK/KK