PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NAMYSŁOWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel. / fax 77 419 04 80, 77 419 04 81, 77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl, http://www.pssenamyslow.pis.gov.pl

Namysłów, 19.02.2018 r.

HK.43260.4.14.2018.RU

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

– na podstawie raportów z badań próbek wody nr 1643/LB/2018, 1644/LB/2018 i 1645/2018 z dnia 23.01.2018 r. pobranej w dniu 09.01.2018 r. z wodociągu publicznego w Namysłowie w Stacji Uzdatniania Wody w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie i w Sołectwie w Gręboszowie do badań laboratoryjnych, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki: Raport z badań nr 1643/LB/2018, 1644/LB/2018, 1645/LB/2018 z dnia 23.01.2018 r.

Otrzymuje:
1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod" Sp. z o.o.: k.ceglarek@ekowod.eu
2. Burmistrz Namysłowa: aleksander.polan@namyslow.eu, ochrona.srodowiska@namyslow.eu, sekretariat@namyslow.eu
3. Wójt Gminy Domaszowice: ug@domaszowice.pl
4. Wójt Gminy Świerczów: stefanow@swierczow.pl
5. Wójt Gminy Wilków: ug@wilkow.pl, środowisko@wilkow.pl

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Namysłowie
ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W NAMYSŁOWIE
inż. Irena Szewczyk

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
Sprawę prowadzi: Renata Urbańska

e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
http://pssenamyslow.pis.gov.pl

OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

AB 213

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb oraz pomiarów hałasu, biogazu i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2018-01-23
Strona: 1/2
OBiKŚ 05/2639/2017/LBO

RAPORT Z BADAŃ NR 1643 / LB / 2018

Zleceniodawca: **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.**
ul. Mariańska 2
46-100 NAMYSŁÓW

Badany obiekt: **Woda** **Stan próbki:** bez zastrzeżeń
Miejsce pobrania: **SUW Jana Pawła II**
Inne dane: Woda uzdatniona

Próbkobiorca: Laboratorium OBiKŚ
Data pobierania: *2018-01-09*
Data dostarczenia: *2018-01-09*

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: **250490**

	Wynik		Niepewność	
Y Temperatura	10.1	°C	1.0	°C
Y Barwa	<5	mg/l Pt		
Y Mętność	0.28	NTU	0.06	NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON	<1			
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN	<1			
Y pH	7.7		0.2	
Y Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	753	µS/cm	23	µS/cm
Y Mangan	1.2	µg/l	0.1	µg/l
Y Żelazo ogólne	25	µg/l	3	µg/l
Y Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml		
Y Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml		
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	0	jtk/1 ml		
Y Pobieranie próbki wody	V			

Numer próby 250490:
Laboratorium OBiKŚ Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyższych badań (z uwzględnieniem pobierania próbek wody do badań) nr NS/HKIŚ/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W odniesieniu do wyników barwy, mętności, smaku, zapachu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oceny nieprawidłowości zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 09.01.2018r.
Data zakończenia badań biologicznych: 10.01.2018r.
Data zakończenia pozostałych badań: 19.01.2018r.
Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Fizykochemicznych
mgr inż. Mirosława LIPIŃSKA

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Instrumentalnych
dr Marta STEFANIAK

STARSZY SPECJALISTA
w Pracowni Badań Biologicznych
mgr Joanna GAUDYN

Autoryzujący:

Zatwierdzający:
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Justyna GREGER

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

AB 213

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb oraz pomiarów hałasu, biogazu i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2018-01-23
Strona: 1/2
OBIKŚ 05/2639/2017/LBO

RAPORT Z BADAŃ NR 1644 / LB / 2018

Zleceniodawca: **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.**
ul. Mariańska 2
46-100 NAMYSŁÓW

Badany obiekt: **Woda** **Stan próbki:** bez zastrzeżeń
Miejsce pobrania: **Namysłów - Szkoła Podstawowa nr 4**
Inne dane: Woda do spożycia

Próbkobiorca: Laboratorium OBiKŚ
Data pobierania: *2018-01-09*
Data dostarczenia: *2018-01-09*

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: **250491**

	Wynik		Niepewność	
Y Temperatura	12.1	°C	1.0	°C
Y Barwa	<5	mg/l Pt		
Y Mętność	0.26	NTU	0.05	NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON	<1			
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN	<1			
Y pH	7.6		0.2	
Y Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	768	µS/cm	23	µS/cm
Y Mangan	6.0	µg/l	0.6	µg/l
Y Żelazo ogólne	37	µg/l	4	µg/l
Y Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml		
Y Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml		
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	0	jtk/1 ml		
Y Pobieranie próbki wody	V			

Numer próby 250491:
Laboratorium OBiKŚ Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyższych badań (z uwzględnieniem pobierania próbek wody do badań) nr NS/HKiS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W odniesieniu do wyników barwy, mętności, smaku, zapachu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oceny nieprawidłowości zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 09.01.2018r.
Data zakończenia badań biologicznych: 10.01.2018r.
Data zakończenia pozostałych badań: 19.01.2018r.
Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

KIEROWNIK Pracowni Analiz Fizykochemicznych
mgr inż. Mirosława LIPIŃSKA

KIEROWNIK Pracowni Analiz Instrumentalnych
dr Marta STEPANIAK

STARSZY SPECJALISTA w Pracowni Badań Biologicznych
mgr Joanna GAUDYN

Autoryzujący:

Zatwierdzający: KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Justyna GREGER

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

AB 213

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb oraz pomiarów hałasu, biogazu i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2018-01-23
Strona: 1/2
OBiKŚ 05/2639/2017/LBO

RAPORT Z BADAŃ NR 1645 / LB / 2018

Zleceniodawca: **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.**
ul. Mariańska 2
46-100 NAMYSŁÓW

Badany obiekt: **Woda** **Stan próbki:** bez zastrzeżeń
Miejsce pobrania: **Głęboszów Sołectwo**
Inne dane: Woda do spożycia

Próbkobiorca: Laboratorium OBiKŚ
Data pobierania: *2018-01-09*
Data dostarczenia: *2018-01-09*

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: **250492**

	Wynik		Niepewność	
Y Temperatura	10.5	°C	1.0	°C
Y Barwa	<5	mg/l Pt		
Y Mętność	<0.20	NTU		
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON	<1			
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN	<1			
Y pH	7.6		0.2	
Y Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	774	µS/cm	23	µS/cm
Y Mangan	<1.0	µg/l		
Y Żelazo ogólne	<4.0	µg/l		
Y Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml		
Y Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml		
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	0	jtk/1 ml		
Y Pobieranie próbki wody	V			

Numer próby 250492:
Laboratorium OBiKŚ Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyższych badań (z uwzględnieniem pobierania próbek wody do badań) nr NS/HKiŚ/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W odniesieniu do wyników barwy, mętności, smaku, zapachu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oceny nieprawidłowości zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 09.01.2018r.
Data zakończenia badań biologicznych: 10.01.2018r.
Data zakończenia pozostałych badań: 19.01.2018r.
Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Fizykochemicznych
mgr inż. Mirosława LIPIŃSKA

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Instrumentalnych
dr Marta STEFANIAK

STARSZY SPECJALISTA
w Pracowni Badań Biologicznych
mgr Joanna GĄDDYN

Autoryzujący:

Zatwierdzający:
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Justyna GREGER

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a