



# Urząd Miejski w Namysławie

## Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 12.03.2018 r.

ZP.271.42.2018.KK

### Odpowiedź na zapytanie

dot.: przetargu nieograniczonego na *termomodernizację remizy OSP w Głuszynie*

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytanie o następującej treści:

Proszę o zweryfikowanie informacji. Jeśli okno ma mieć  $U < 0,9$  to nie ma opcji zastosowanie nawietrzaka – okna nie będą spełniać  $U < 0,9$ .

wyjaśnia, że należy przyjąć współczynnik  $U \leq 0,9$  W/m<sup>2</sup>K dla całego okna bez uwzględniania zwiększenia tego współczynnika przez zastosowanie nawietrzaków powietrza w oknach.

*Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.*

KK/KK