



URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE

46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3
tel. 77-419-03-00, fax. 77-410-03-34
www.namyslow.eu, e-mail: zamowienia@namyslow.eu

Namysłów, dnia 15.05.2020 r.

ZP.271.52.2020.KK

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na *modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich* o następującej treści: Zamawiający w punkcie 7 przedmiaru robót zdefiniował piłkochwyty jako: wykonane z profili stalowych 100 x 100 mm i siatkę o grubości 5 mm i oczkach 12 x 12 cm. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie piłkochwyty w rozstawie 3 x 4 x 4 x 3 m, wykonanego z profili aluminiowych malowanych proszkowo 80 x 80 mm i siatki o grubości 3 mm i oczkach 10 x 10 cm?, wyjaśnia, że: Zamawiający podtrzymuje parametry piłkochwyty określone w przedmiarze robót i nie dopuszcza wykonania piłkochwyty o parametrach przez Państwa zaproponowanych.

KK/KK