

Namysłów, dnia 30 czerwca 2022 r.

GK.6220.2.2022.MZ

wg rozdzielnika

W związku z wnioskiem z dnia z dnia 14.06.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.06.2022 r.) złożonym przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46 - 100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszynie – etap 4”**

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 81 *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:*

- a) *przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,*
- b) *sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,*
- c) *przyłączy do budynków* - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze następujących działek nr :

328/3, 593, 322/3, 324/1, 90/4, 322/4, 592/1, 342, 216 obręb ewidencyjny Głuszyna i polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej dla wsi Igłowice – Bukowa Śląska, gmina Namysłów.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z północnej części miejscowości Głuszyna (poprzez indywidualne przepompownie ścieków) o średnicy $\varnothing 50$ PEHD, $\varnothing 63$ PEHD i $\varnothing 90$ mm PEHD – rurociągi tłoczne odbierające ścieki z indywidualnych przydomowych przepompowni ścieków do istniejącego układu kanalizacyjnego w miejscowości Głuszyna, a następnie do istniejącej gminnej oczyszczalni w Namysławie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest inwestycją liniową podziemną, lokalizowaną na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. Elementy naziemne stanowić będą skrzynki zasuw oraz włazy studni.

W skład planowanej inwestycji wchodzi:

- kanał tłoczny $\varnothing 90$ mm PEHD o dł. ok. 2,4 km,
- kanał tłoczny $\varnothing 63$ mm PEHD o dł. ok. 0,3 km,
- kanał tłoczny $\varnothing 50$ mm PEHD o dł. ok. 0,35km.

W załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.).

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 49 e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu

**Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania**