

Nr WIB.5140.13.2022.ŁW


20.06.2022 r. 06.00
data podpis

Namysłów, 2022-06-14

17.06.2022
data

(Listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru)

Gmina Namysłów
ul. Dubois 5
46-100 Namysłów



W związku z przeprowadzoną przez tut. organ w dniu 09.06.2022 r. kontrolą placów zabaw zarządzanych przez Gminę Namysłów, zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim informuje, że na terenie placów zabaw stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1. Plac zabaw przy ul. Reja i ul. Iwazkiewicza:**
 - wystające powyżej poziomu piasku stalowe kotwienia- mocowania podstawy w dwóch urządzeniach bujak.
- 2. Plac zabaw przy ul. Tęczowej- Prusa:**
 - brak regulaminu korzystania z placu zabaw,
 - uszkodzone liny do wspinaczki na urządzeniu „statek”,
 - uszkodzona osłona łańcucha w urządzeniu „tyrolka”.
- 3. Plac zabaw przy ul. Kolejowej:**
 - brak regulaminu korzystania z placu zabaw,
 - brak zawiesia w huśtawce dwustanowiskowej.
- 4. Plac zabaw w „Parku pod Grzybkiem”:**
 - brak siedziska w karuzeli tarczowej,
 - brak koszyka w huśtawce wahadłowej,
 - rozwarstwiona deska w huśtawce wahadłowej,
 - uszkodzone tymczasowe ogrodzenie placu zabaw.
- 5. Plac zabaw przy ul. Stawowej:**
 - brak koszyka w huśtawce wahadłowej,
 - brak siedzisk w huśtawce „T”.
- 6. Plac zabaw przy ul. Wileńskiej:**
 - korozja na słupach i elementach zabezpieczających dwustanowiskowej huśtawki wahadłowej.
- 7. Plac zabaw w Parku im. Kopernika:**
 - przetarte liny w linarium przy zjeżdźalni,
 - przetarte liny i uszkodzenia łączeń lin w urządzeniu „wóz strażacki”,
 - uszkodzone siedzisko w karuzeli tarczowej,

- brak siedziska w karuzeli krzyżowej.
- 8. Plac zabaw na wyspie na Widawie:**
 - brak podestu w zjeżdżalni.
- 9. Plac zabaw przy ul. Makowej:**
 - brak siedziska w huśtawce wahadłowej.
- 10. Plac zabaw przy ul. Kochanowskiego:**
 - uszkodzone siedzisko- koszyk w huśtawce.

W związku ze złym stanem technicznym, części urządzeń na kontrolowanych placach zabaw, mogącym bezpośrednio stwarzać zagrożenie zdrowia i życia dla osób przebywających na terenie tych placów, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wzywa do usunięcia ww. nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, poprzez naprawę wadliwych urządzeń lub ich usunięcie. O wykonaniu ww. zaleceń należy bezzwłocznie powiadomić tut. organ.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie namysłowskim

inż. Adam Birski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów

Sprawę prowadzi: Wydział Inspekcji Budowlanej
tel/fax (077)419 39 62
email: pinb@namyslow.pl