



Or.0003.29.2024.JF

Namysłów, 12.08.2024 r.

Pani Danuta Łukasiak
Radna Rady Miejskiej w Namysłowie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30 lipca 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 31 lipca 2024 r.) w sprawie problemów odorowych związanych z przepływem ścieków sanitarnych w ulicy Leśnej w Jastrzębiu informuję, że Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. w ramach prac związanych z redukcją odorów przywraca dozowanie, do ścieków sanitarnych, reagentu związków odorotwórczych. Spółka posiada system Ferrox stosowany w celu eliminacji uciążliwości wynikających z zagniwania ścieków, który usuwa siarkowodór, co powoduje eliminację uciążliwości odorowych oraz zapobiega pojawieniu się korozji siarczanowej na obiektach sieci kanalizacyjnych. Dozowanie zostanie zastosowane w miejscowościach Miodary oraz Jastrzębie. Ponadto w kominku wentylacji wywiewnej z przepompowni zlokalizowanej przy ul. Leśnej zostanie zastosowany wkład z węgla aktywnego, filtrujący powietrze wywiewane ze zbiornika przepompowni.

Informuję jednocześnie, że ww. Spółka w celu kompleksowego rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych powstających w Jastrzębiu przy ulicy Leśnej prowadzi prace nad dokumentacją projektową zmierzającą do realizacji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o dł. ok. 150 m. Celem tego zadania będzie przeniesienie poza strefę zamieszkania studni rozprężnej dla ścieków z kierunku Świerczowa, która jest źródłem powstawania odorów w Jastrzębiu przy ulicy Leśnej w okolicy istniejącej przepompowni ścieków.

Z poważaniem,
Burmistrz Namysłowa
/-/ Jacek Fior

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej