data podpis
URZĄD MIEJSKI
W NAMYSŁOWIE
Data wpł. 2025 -08- 28
Nr 26654

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM

PINB.5143.2.11.2025

Namysłów, 2025-08-28

(doręczenie elektroniczne)
Gmina Namysłów
ul. Dubois 5
46-100 Namysłów

W związku z przeprowadzoną przez tut. organ w dniu 27.08.2024 r. kontrolą placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zarządzanych przez Gminę Namysłów, zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim informuje, że podczas kontroli stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład wyposażenia ww. obiektów budowlanych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. **Plac zabaw w Namysłowie w „Parku pod Grzybkiem"**
   - karuzela linarium – uszkodzone łożysko urządzenia.

2. **Plac zabaw w Namysłowie przy ul. Tęczowej – Prusa**
   - karuzela kubełek – uszkodzone łożysko urządzenia;
   - karuzela tarczowa – luźny pochwyt (kierownica) wewnątrz urządzenia, uszkodzone łożysko.

3. **Plac zabaw w Namysłowie przy ul. Reja – Iwaszkiewicza**
   - huśtawka dwustanowiskowa – uszkodzone siedzisko urządzenia.

4. **Plac zabaw w Namysłowie przy ul. Modrzewiowej**
   - platforma obrotowa – uszkodzone łożysko urządzenia;
   - karuzela tarczowa – uszkodzone łożysko urządzenia.

5. **Plac zabaw w Namysłowie przy ul. Kolejowej**
   - bujak konik – wyłamane zaślepki w podnóżku urządzenia;
   - huśtawka dwustanowiskowa – uszkodzone siedzisko urządzenia;
   - platforma obrotowa z drążkiem – uszkodzone łożysko urządzenia.

6. **Plac zabaw w Namysłowie przy ul. Stawowej**
   - domek ze zjeżdżalniami – brak pleksi w okrągłym oknie na drugim piętrze urządzenia.

7. **Siłownia zewnętrzna w Namysłowie przy ul. Tęczowej – Prusa**
   - urządzenie biegacz – brak zakotwienia przy jednej z podpór, niestabilne urządzenie.

8. **Siłownia zewnętrzna w Namysłowie przy ul. Modrzewiowej**
   - urządzenie wioślarz – brak nakrętki przy mocowaniu siedziska.

W związku ze złym stanem technicznym, części urządzeń na kontrolowanych placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych mogących bezpośrednio stwarzać zagrożenie zdrowia i życia dla osób przebywających na terenie tych obiektów budowlanych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim wzywa do niezwłocznego usunięcia ww. nieprawidłowości, poprzez naprawę wadliwych urządzeń lub ich usunięcie. O wykonaniu ww. zaleceń należy bezzwłocznie powiadomić tut. organ.

Adam Birski
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
2025-08-28

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1) Adresat,
2) A/a (EZD) – dokument elektroniczny.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim
ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów
NIP: 7521302138
REGON: 531421377

tel. 77 419 39 62
skrzynka ePUAP: /pinbnamyslow/skrytka
e-mail: sekretariat@namyslow.pinb.gov.pl